Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

Год	Месяц	День
2023	**6**	**15**

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений

ПС 35/10 кВ Мишкино

Присоединение	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
фидер 10 кВ	А	34,9	34,5	32,9	34,0	32,5	33,4	37,9	42,8	45,3	48,6	46,5	48,9	47,5	45,8	52,9	43,4	48,8	43,8	46,0	49,0	47,6	47,0	51,6	39,6
Ф-3 Райцентр 1сек.ш	МВт	0,564	0,545	0,496	0,500	0,599	0,484	0,533	0,625	0,643	0,717	0,851	0,709	0,740	0,714	0,816	0,676	0,760	0,731	0,720	0,765	0,749	0,740	0,840	0,623
фидер 10 кВ	А	33,6	30,6	29,2	30,0	30,0	30,1	35,1	40,7	43,9	45,6	43,2	47,3	45,8	43,2	49,7	40,6	46,4	41,6	45,2	47,4	45,3	45,0	48,3	35,5
Ф-17 Райцентр 2 сек.ш.	МВт	0,535	0,526	0,476	0,465	0,574	0,465	0,498	0,579	0,615	0,685	0,843	0,659	0,708	0,695	0,848	0,671	0,720	0,615	0,715	0,710	0,605	0,700	0,725	0,586

Главный инженер Бикмурзин К.А

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

Год	Месяц	День
2023	**12**	**15**

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений

ПС 35/10 кВ Мишкино

Присоединение	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
фидер 10 кВ	А	56,0	40,0	53,0	54,5	48,0	50,0	55,0	75,0	72,0	70,0	68,0	73,0	68,0	65,0	68,0	61,0	69,0	70,0	68,0	72,0	64,0	65,0	62,0	60,0
Ф-3 Райцентр 1сек.ш	МВт	0,564	0,545	0,496	0,500	0,599	0,484	0,533	0,625	0,643	0,717	0,851	0,709	0,740	0,714	0,816	0,676	0,760	0,731	0,720	0,765	0,749	0,740	0,840	0,623
фидер 10 кВ	А	53,0	50,0	48,0	48,0	45,0	46,0	53,0	65,0	60,0	63,0	70,0	64,0	60,0	60,0	61,0	60,0	62,0	69,0	68,0	68,0	58,0	62,0	60,0	45,0
Ф-17 Райцентр 2 сек.ш.	МВт	0,535	0,526	0,476	0,465	0,574	0,465	0,498	0,579	0,615	0,685	0,843	0,659	0,708	0,695	0,848	0,671	0,720	0,615	0,715	0,710	0,605	0,700	0,725	0,586

Главный инженер Бикмурзин К.А